




TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM



Zertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma



FIBALON® e.K.
Schweningerstraße 2
92318 Neumarkt i.d. OPf.

entwickelte und hergestellte *Polymerfaserfilter* bei Versuchen im Labor für Wasseraufbereitung der *Technischen Hochschule Georg-Simon-Ohm*, bei einmaligem Durchlauf einer Testsuspension, eine **Filterwirksamkeit von 99 %** erzielt hat.

FIBALON® weist eine **Trennschärfe** von **10 µm** auf, wobei sich die ermittelte **Druckdifferenz** auf **10 mbar** belief.

Die **Trübungswerte** liegen in einem Bereich von **0,1 bis 0,5 FNU**.

Nürnberg, den 20. September 2013

Prof. Dr. Aust